

2017/ 5987 /NZ

Tychy, 20 listopada 2017 r.

Sprawa nadrzędna:

ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W PRZETARGU

Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Część I

Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych w.p. 2*Dn 250/450 od pkt X w rejonie ulicy Browarowej do pkt Y w rejonie potoku Wilkowyjskiego.

Dotyczy:

Część II

Likwidacja kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Podłączenia dzielnicy Wilkowyje do miejskiego systemu ciepłowniczego – sieci ciepłownicze w/p.

Zadanie 3A – część II

Budowa sieci ciepłowniczych wp 2xDn250/450 od projektowanej pompowni pkt „T” do pkt „X” w rejonie ul. Browarowej w Tychach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZAPYTANIE NR 1

Treść pytania:

„1. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz załączoną dokumentacją projektową i zestawieniami materiałów przedmiotem w/w postępowania jest wykonanie sieci w systemie rur preizolowanych pojedynczych 2xDN 250/450. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie dlaczego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie bądź przebudowie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych, skoro rury podwójne nie są przedmiotem zamówienia ?”

ZAPYTANIE NR 2

Treść pytania:

„W związku z zamiarem przystąpienia do ww. przetargu, (...) zwraca się z prośbą o doprecyzowane wymagań w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

W punktach 3.1.1. Część I ppkt a) oraz 3.1.2.Część II ppkt a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisano że, warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych o średnicy Dn200 i większych (...) w ramach jednego zadania.

Z uwagi, że przedmiotowe zadania obejmują wykonanie sieci ciepłowniczych wyłącznie w technologii rur preizolowanych pojedynczych, czy Zamawiający podtrzymuje warunek przedstawienia referencji za wykonanie sieci w technologii rur pojedynczych i podwójnych, w ramach jednego zadania?”



Treść odpowiedzi Zamawiającego (dotyczy zapytania nr 1 i nr 2) :

Warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego są sformułowane rozszerzająco i umożliwiają ubieganie się o udzielenie zamówienia szerszego grona Wykonawców z odpowiednim doświadczeniem. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Wykonawca potwierdzi wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci ciepłej wyłącznie w technologii rur preizolowanych pojedynczych, wyłącznie w technologii rur preizolowanych podwójnych lub łącznie w obydwu technologiach.

Z poważaniem,

PROKURATOR
Dyrektor Oddziału Dystrybucji
mgr inż. Jan Stachon

Wiceprezesa Zarządu
Dyrektor Techniczny
Jan Suchy

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytania.
- Strona internetowa: www.pec.tychy.pl
- NZ, a/a.