Połączenie przewodów alarmowych
na końcu rury preizolowanej





Puszka elektryczna

kostka elektryczna
uziemienie – płaskownik stalowy
Przewód pobielany (z prawej strony licząc od źródła)
poza płaszczem rury w koszulce białej
Przewód miedziany
poza płaszczem rury w koszulce czerwonej
Projektowana sieć cieplna

1- Instalacje alarmową sieci projektowanej połączyć z instalacją sieci istniejącej. Połączenie zamufować.

Połączenia w komorach wykonać za pomocą kostki elektrycznej umieszczonej w puszce.
Puszkę przymocować do uziemienia.
Przewody instalacji alarmowej wyprowadzić poza płaszcz i oznaczyć za pomocą koszulek termokurczliwych - pobielany- białą, miedziany - czerwoną

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony zgodnie z Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych
Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych
celów bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE
"THERMO-PROJEKT"
Al.Rozdzieńskiego 100/170
40-203 Katowice
tel/fax 32 258 89 45

Nazwa opracowania	Projekt budowlano wykonawczy wymiany sieci cieplnej przesyłowej Południe II 2 x Dn500 pod Aleją Bielską wTychach
Inwestor	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. W. Kubicy 6 43-100 Tychy
Lokalizacja	Jednostka ewidencyjna 247701_1 Tychy obręb 0001 ark-2 działki 1126/87, 4708/58, 4707/58, 3687/58, 3298/50, 5535/50
Temat	Sieć cieplna przesyłowa Południe II w Tychach Wymiana sieci cieplnej przesyłowej Południe II 2xDn500 pod Aleją Bielską w Tychach

	Imię i nazwisko	Specjalność, nr. uprawnień	Podpis
Projektował	Adam Wojtacha	Upr. 1664/94 br. inst- san	
Współpracował	Mateusz Bluszcz		
Sprawdził	Alicja Morawiec	Upr. SLK/1606/POOS/07 br. inst- san	

Branża	Techologia sieci cieplnych	Skala
Nazwa rysunku	Schemat alarmowy	1 : 500
Faza opracowania	Projekt wykonawczy	

NR PROJEKTU	16/PECTY/02	Luty 2016	NR RYSUNKU	06