

Tychy, dn. 07.01.2015r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (III)

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Część 1

Zadanie 16 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-1 w Tychach.

Część 2

Zadanie 17 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-3 w Tychach.

Część 3

Zadanie 18 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. U od PS sieci rozdzielczej do odgałęzienia do SWC U-1 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dmowskiego w Tychach i budową 5 szt. węzłów ciepłych dwufunkcyjnych – etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym nr 2014/S 245-432795 z dn. 19.12.2014r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pismo dotyczące przedmiotu zamówienia o następującej treści:

„Dotyczy: postępowania przetargowego p.n.:

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Tychy celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła:

Część 2

Zadanie 17 – Przebudowa sieci c.o. w/p os. D-3 w Tychach.

Niniejszym zwracamy się z pytaniem dot. ww. postępowania przetargowego:

Jakie rury winien uwzględnić wykonawca w ofercie – rury preizolowane z rurą stalową bez szwu czy ze szwem?”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) **zamawiający udzielił odpowiedzi o następującej treści:**

Zgodnie z „Opisem technicznym pkt 3.2.” oraz „Zestawieniem materiałów preizolowanych sieć c.o. os. D-3 w Tychach” wykonawca winien zastosować rury preizolowane z rurą stalową ze szwem.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Jan Suchy

PRACOWNIK
Dyrektor u...acji Dystr

mgr inż. Anna Stacho