



UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurociągami kanalizacji teletechnicznej do budynku wymaga wykonania trzech lub więcej otworów w przegrodzie budowlanej.
Do wykonania otworów należy użyć wiertnicy do betonu.
Nie dopuszcza się wykuwania otworów przy użyciu narzędzi uderowych.



**PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROSŁAW TABOR**

ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

ZAMAWIAJĄCY:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w Łaziskach Górnych		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE		
DATA:	15.09.2016r.	SKALA:	-
		NUMER RYSUNKU:	07
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kowalczyk	UPRAWNIENIA:	SLK/4200/ PWOS/12
WYKONAŁ:	mgr inż. Jarosław Tabor	UPRAWNIENIA:	
		PODPIS:	