



# Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/MK/11827/S.408621/LG/66/5424/2016

Tychy, dnia 26.09.2016 r.



**GEONAV Usługi Geodezyjne**  
**Grzegorz Ćmiel**  
**ul. Główna 146**  
**32-329 Bolesław**

dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci ciepłowniczej, w rejonie ulicy Ogrodowej, Prusa oraz Mickiewicza, w Łaziskach Górnych.

W odpowiedzi na Państwa pismo, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że **uzgadnia lokalizację przedmiotowej inwestycji**, pod następującymi warunkami :

1. Roboty w rejonie istniejącego, czynnego uzbrojenia, oznaczonego na mapie kolorem niebieskim, należy prowadzić pod nadzorem (odpłatnym) RPWiK Tychy S.A., tel. (32) 224 – 18 – 37.
  2. Nadzór nad robotami należy zlecić pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (Oddział Eksploatacji Sieci w Łaziskach Górnych – tel. (32) 224 – 18 – 37 o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli przedmiotowe prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu o wstrzymanie robót.
  3. Należy zachować odległość min. 1,5 m pomiędzy zewnętrznymi ściankami : projektowanej sieci ciepłowniczej i rurociągu czynnej sieci wodociągowej. W rejonie urządzeń wodociągowych, roboty ziemne związane z posadowieniem przedmiotowego sieci, należy bezwzględnie poprzedzić przekopami kontrolnych, wykonywanymi ręcznie, pod nadzorem służb eksploatacyjnych RPWiK Tychy S.A.
  4. W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem należącym do RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązuje się do wykonania zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb technicznych Przedsiębiorstwa.
  5. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, lub po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem, do przełożenia tego urządzenia.
  6. Koszty całości prac oraz pełnienia nadzorów branżowych – ponosi Inwestor.
- Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zł + podatek VAT.  
Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**Dyrektor ds. Technicznych**

*mgr inż. Marek Dygoń*

Załączniki :

Plan zagospodarowania terenu - 1 egz.