

właz kanałowy żeliwny, zamykany,  
klasy B125, DN600, PN-EN-124  
osadzony na zaprawie cementowej

rzędna terenu wg profilu

plyta pokrywowa  
PP-1740/600

1200

kapturek  
ochronny PE

krag prosty żelbetowy  
1200/500  
PN-EN 1917:2004

1140

fundament z blocków  
betonowych 1500x250x610

plyta zbrojona drogowa  
wielootworowa  
2x2x1000x750x125

125

preizolowany zawór odcinający  
Ø60,3/140

Z

P

278  
140  
150  
140  
278



**PRACOWNIA INSTALACYJNA  
JAROSŁAW TABOR**

ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906  
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

**ZAMAWIAJACY:** PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  
ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy

**TYTUŁ OPRACOWANIA:** Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych.  
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków  
przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w Łaziskach Górnych

**TYTUŁ RYSUNKU:** SCHEMAT ZABUDOWY ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH  
W STUDNI SZ3

**DATA:** 15.09.2016r. **SKALA:** - **NUMER RYSUNKU:** 12.3

**PROJEKTOWAŁ:** mgr inż. Marcin Kowalczyk **UPRAWNIENIA:** SLK/4200/  
PWOS/12 **PODPIS:**

**WYKONAŁ:** mgr inż. Jarosław Tabor **UPRAWNIENIA:** **PODPIS:**