Q = 217 kW
2x60,3/140
L = 3,8 m
M = 3,107 t/h
w = 0,38 m/s
R = 49,0 Pa/m
Δp = 0,545 kPa
ΔP = 0,545 kPa

Q = 337 kW
2x76,1/160
L = 30,5 m
M = 4,826 t/h
w = 0,36 m/s
R = 30,6 Pa/m
Δp = 2,208 kPa
ΔP = 8,096 kPa

Q = 60 kW
2x42,4/125
L = 16,3 m
M = 0,859 t/h
w = 0,23 m/s
R = 29,4 Pa/m
Δp = 1,047 kPa
ΔP = 9,143 kPa

Q = 60 kW
2x42,4/125
L = 18,9 m
M = 0,859 t/h
w = 0,23 m/s
R = 29,4 Pa/m
Δp = 1,225 kPa
ΔP = 18,22 kPa

Q = 217 kW
2x60,3/140
L = 68,7 m
M = 3,107 t/h
w = 0,38 m/s
R = 49,0 Pa/m
Δp = 7,320 kPa
ΔP = 24,31 kPa

Q = 277 kW
2x60,3/140
L = 53,4 m
M = 3,967 t/h
w = 0,49 m/s
R = 79,5 Pa/m
Δp = 8,893 kPa
ΔP = 16,99 kPa

Q = 357 kW
2x76,1/160
L = 10,3 m
M = 5,112 t/h
w = 0,38 m/s
R = 34,2 Pa/m
Δp = 0,946 kPa
ΔP = 6,834 kPa

Q = 194 kW
2x60,3/140
L = 51,4 m
M = 2,778 t/h
w = 0,34 m/s
R = 39,3 Pa/m
Δp = 4,400 kPa
ΔP = 4,400 kPa

Q = 694 kW
2x88,9/180
L = 48,2 m
M = 9,938 t/h
w = 0,53 m/s
R = 54,8 Pa/m
Δp = 5,888 kPa
ΔP = 5,888 kPa

Q = 80 kW
2x42,4/125
L = 35,1 m
M = 1,146 t/h
w = 0,30 m/s
R = 51,7 Pa/m
Δp = 3,909 kPa
ΔP = 4,969 kPa

Q = 80 kW
2x42,4/125
L = 22,8 m
M = 1,146 t/h
w = 0,30 m/s
R = 51,7 Pa/m
Δp = 2,551 kPa
ΔP = 2,551 kPa

Q = 160 kW
2x48,3/125
L = 4,4 m
M = 2,291 t/h
w = 0,45 m/s
R = 93,0 Pa/m
Δp = 1,060 kPa
ΔP = 1,060 kPa

Q = 80 kW
2x42,4/125
L = 15,0 m
M = 1,146 t/h
w = 0,30 m/s
R = 51,7 Pa/m
Δp = 1,701 kPa
ΔP = 2,761 kPa

Q = 80 kW
2x42,4/125
L = 7,2 m
M = 1,146 t/h
w = 0,30 m/s
R = 51,7 Pa/m
Δp = 0,852 kPa
ΔP = 0,852 kPa

Q = 25 kW
2x33,7/110
L = 24,0 m
M = 0,358 t/h
w = 0,16 m/s
R = 21,7 Pa/m
Δp = 1,109 kPa
ΔP = 8,213 kPa

Q = 80 kW
2x42,4/125
L = 12,9 m
M = 1,146 t/h
w = 0,30 m/s
R = 51,7 Pa/m
Δp = 1,527 kPa
ΔP = 8,631 kPa

Q = 105 kW
2x42,4/125
L = 38,6 m
M = 1,504 t/h
w = 0,30 m/s
R = 88,4 Pa/m
Δp = 7,104 kPa
ΔP = 7,104 kPa

PRACOWNIA INSTALACYJNA JAROSŁAW TABOR
ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno
tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

ZAMAWIAJĄCY:	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Likwidacja grupowego węzła SWC Ogrodowa 45 w Łaziskach Górnych. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodowej, Prusa i Mickiewicza w Łaziskach Górnych
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT OBLICZENIOWY

DATA:	15.09.2016r.	SKALA:	-	NUMER RYSUNKU:	14
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kowalczyk	UPRAWNIENIA:	SLK/4200/ PWOS/12	PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. Jarosław Tabor	UPRAWNIENIA:		PODPIS:	