

Tychy, dn. 10.04.2013r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na:

Przebudowa osiedlowej sieci c.o. w/p 2xDN250 od KR-X magistrali Północ do KR (przy schodach os. D-3) wraz z przyłączami do budynków os. D-3 w Tychach.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło kolejne pytanie o następującej treści:

„Niniejszym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu projektu wykonawczego, t.j. „Należy stosować złącza mufowe zgrzewane elektrycznie, dla średnic muf niedostępnych na rynku, złącza mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.”

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla wszystkich średnic, w tym rur DN250/450.”

Zamawiający udziela odpowiedzi o treści:

„Zamawiający nie dopuszcza stosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla wszystkich średnic, w tym rur DN250/450”.

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

Jan Suchy

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Andrzej Skowroński

Kopia: NZ, a/a

NIP: 646-10-15-439
Regon: 272713960
Rejestr: S.R. Katowice KRS 0000101552

Konto: PKO BP O/Tychy 15 1020 2528 0000 0602 0151 0270
Kapitał zakładowy: 150.020.000,00 zł

