



UWAGA

WSZYSTKIE SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI ELEKTRYCZNYMI WN, ŚN i TELEKOMUNIKACYJNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI AROTA Ø160, A Z POZOSTAŁYMI KABLAMI ELEKTRYCZNYMI RURAMI AROTA Ø110.

PROJEKT ZAMIENNY -WNIOSEK PEC - 2013 r.					
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. Kubiczy 6				
Adres	TYCHY, AL. NIEPODLEGŁOŚCI				
Temat	PROJEKT WYKONAWCZY "PRZEBUDOWA OSIĘDŁOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI PÓŁNOC DO KR (PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW OS. D-3 W TYCHACH"				
Nazwa rys.	PROFILE PODŁUŻNE - CZ. 2				
Data: 03.2013r.	Imię i nazwisko	Nr.upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA	
Projektował	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Nr.rys. 3	Nr.proj. R-19
Opracował	mgr inż. Marcin MROZOWICZ			Il.rys. 12	Nr.rys. R-19
Sprawdził	mgr inż. Jerzy TAPPER	565/78		Skala 1:100/500	Nr.rys. R-19
"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. Zamkowa 45 tel. (32) 3587878, fax. (32) 3291028					160/11