



UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurociągami kanalizacji teletechnicznej do budynku wymaga wykonania trzech lub więcej otworów w przegrodzie budowlanej.

Do wykonania otworów należy użyć wiertnicy do betonu.

Nie dopuszcza się wykonywania otworów przy użyciu narzędzi udarowych.

Podczas wykonywania otworów w ścianach należy zwrócić uwagę na odpowiednią odległość pomiędzy wykonywanymi otworami, zapewniającą możliwość poprawnego montażu przejść gazoszczelnych.



**PRACOWNIA INSTALACYJNA
JAROSŁAW TABOR**

ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno

tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Sieć ciepłownicza Os. C-2 w Tychach. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną przy Al. Niepodległości, Al. Bielskiej, ul. Cyganerii, Ciasnej i Czystej w Tychach		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE		
DATA:	15.09.2016	SKALA:	-
		NUMER RYSUNKU:	08
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Kowalczyk	UPRAWNIENIA:	SLK/4200/ PWOS/12
WYKONAŁ:	mgr inż. Jarosław Tabor	UPRAWNIENIA:	
		PODPIS:	