
1:100
1:100
1:100
1:250
zawory odcinające z końcówkami
do spawania 2xDN50,
odwodnienia z zaworami odc. 2xDN20
połączenie z instalacją węzła cieplnego
włączenie kształtką Y do rurociągów w istniejącej komorze
ciepłowniczej wg projektu wykonawczego
kształtka przejściowa Y
istn. kabel x3 NN
istn. kabel x4 NN
istn. kan. telet.
istn. kabel NN
istn. kan. deszcz. Ø200
zatom - kolano z rur podwójnych w pogrubionej izol. 85° 1x1m
zatom - kolano z rur podwójnych w pogrubionej izol. 90° 1x1m
zatom - kolano z rur podwójnych w pogrubionej izol. 90° 1x1m
zatom - kolano z rur podwójnych w pogrubionej izol. 90° 1x1m
włączenie do bud. przy Al. Niepodległości 6-12
POZIOM PORÓWNAWCZY 250.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI SIECI
RZĘDNA DNA WYKOPU
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
30.65m
3‰
rura preizolowana podwójna z pogrubioną izol. 60,3+60,3/225 L=30.65m
0.00 0.75 8.45 9.45 10.85 14.15 16.15 18.15 20.15 22.65 27.85 30.65
0.75 15.40 2.00 2.00 2.50 8.00
PW1
Y1
Z1.1
Z1.2
Z1.3
Z1.4
PK1

| | | |